令和７年度
江戸崎地方衛生土木組合　環境センター　ごみ焼却施設　維持管理状況
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律９条の３第６項に基づく項目)

1　処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年合計
可燃ごみ	1号炉焼却量	t	852.61	927.31	527.68	1,007.59	923.41	846.88	483.05	955.27	911.96	865.73	634.97	568.98	9,505.44
	2号炉焼却量	t	852.34	928.27	338.63	962.86	921.44	846.31	986.44	472.66	914.12	944.86	595.60	531.57	9,295.10
	合計	t	1,704.95	1,855.58	866.31	1,970.45	1,844.85	1,693.19	1,469.49	1,427.93	1,826.08	1,810.59	1,230.57	1,100.55	18,800.54

2　燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度（連続測定の日平均値）

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	測定場所
燃焼室中の燃焼ガス温度	1号炉	℃	931	941	933	935	946	944	943	942	945	944	948	942	850℃以上	燃焼室出口
	2号炉	℃	935	957	949	936	949	945	941	965	965	965	969	933		
集じん器に流入する燃焼ガス温度	1号炉	℃	168	168	171	173	169	166	169	176	172	174	176	170	200℃以下	集じん器入口
	2号炉	℃	168	167	170	172	168	168	173	170	171	173	173	168		
排ガス中の一酸化炭素濃度	1号炉	ppm	6	6	9	8	6	8	8	9	11	8	10	8	30ppm以下(4H平均)	誘引送風機入口
	2号炉	ppm	8	10	13	10	10	9	9	9	8	7	8	8		

3　冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

項目		除去日
冷却設備 ストートブロワ	1号炉	定期的に毎日除去
	2号炉	定期的に毎日除去
排ガス処理設備 集じん器	1号炉	集じん器差圧による自動逆洗を常時実施
	2号炉	集じん器差圧による自動逆洗を常時実施

4　ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	測定場所
排ガスを採取した年月日	1号炉	－	R7. 4.14	－	－	－	－	－	R7.10.27	－	－	－	－	－	－	－
	2号炉	－	R7. 4.15	－	－	－	－	－	R7.10.28	－	－	－	－	－		
測定結果の得られた年月日		－	R7. 4.28	－	－	－	－	－	R7.11. 4	－	－	－	－	－	－	－
ばいじん濃度	1号炉	g/㎥	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	0.01g/㎥以下	煙突
	2号炉	g/㎥	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－		
硫黄酸化物濃度	1号炉	ppm	17	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	30ppm以下	煙突
	2号炉	ppm	16	－	－	－	－	－	17	－	－	－	－	－		
窒素酸化物濃度	1号炉	ppm	34	－	－	－	－	－	47	－	－	－	－	－	80ppm以下	煙突
	2号炉	ppm	42	－	－	－	－	－	49	－	－	－	－	－		
塩化水素濃度	1号炉	ppm	12	－	－	－	－	－	7	－	－	－	－	－	50ppm以下	煙突
	2号炉	ppm	15	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－		
測定結果の得られた年月日		--	R7. 4.28	－	－	－	－	－	R7.11. 4	－	－	－	－	－	－	－
全水銀	1号炉	μg/㎥	1.5	－	－	－	－	－	2.2	－	－	－	－	－	30μg/㎥以下	煙突
	2号炉	μg/㎥	1	－	－	－	－	－	0.49	－	－	－	－	－		

5　排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	測定場所
排ガスを採取した年月日	1号炉	－	－	－	－	－	－	－	R7.10.27	－	－	－	－	－	－	－
	2号炉	－	－	－	－	－	－	－	R7.10.28	－	－	－	－	－		
測定結果の得られた年月日		－	－	－	－	－	－	－	R7.11.21	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類濃度	1号炉	ng-TEQ/㎥	－	－	－	－	－	－	0.00014	－	－	－	－	－	0.1ng-TEQ/㎥以下	煙突
	2号炉	ng-TEQ/㎥	－	－	－	－	－	－	0.000059	－	－	－	－	－		